第二工場ごみ処理施設維持管理記録書【令和８年度（２０２６年度）】

１．処分した廃棄物の種類及び数量（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目）

種類	号炉	処理量（ｔ）												
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間合計
可燃ごみ	１号炉	4,283.18	4,406.68	4,164.68	4,355.53	4,061.77								21,271.84
	２号炉	4,373.88	4,528.11	4,219.18	2,747.11	3,876.17								19,744.45
	月合計	8,657.06	8,934.79	8,383.86	7,102.64	7,937.94								41,016.29

２．燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※２に係る項目）

測定位置		測定結果※１												維持管理基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
燃焼室出口	１号炉	928	927	898	914	916								800℃以上
	２号炉	931	923	899	903	901								

※１　測定の結果については、月の平均値とする。

※２　固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

３．集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※２に係る項目）

測定位置		測定結果※１												維持管理基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
ろ過式集じん器入口	１号炉	165	167	183	188	187								200℃以下
	２号炉	165	166	167	166	165								

※１　測定の結果については、月の平均値とする。

※２　固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

４．煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※２に係る項目）

測定位置		測定結果※１												維持管理基準値
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
煙突	１号炉	6	7	7	8	9								100ppm以下
	２号炉	7	8	8	8	8								

※１　測定の結果については、月の平均値とする。

※２　固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

５．冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日
（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目）

実施個所		除去を行った年月日
冷却設備	１号炉	稼働時連続機械除去
	２号炉	稼働時連続機械除去
排ガス処理設備	１号炉	稼働時連続機械除去
	２号炉	稼働時連続機械除去

６．ダイオキシン類の濃度

６－１．煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目及びダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項に係る項目）

☆測定回数は年1回以上

測定位置		項目	測定結果				自主基準値	法令基準値
煙突	１号炉	測定年月日	5月14日	8月5日				
		結果報告年月日	6月24日	9月28日				
		ｎｇ－TEQ/m^3N	0	0.000072			0.016	0.1
	２号炉	測定年月日	5月15日	8月7日				
		結果報告年月日	6月24日	9月28日				
		ｎｇ－TEQ/m^3N	0.000028	0.00000090			0.016	0.1

６－２．焼却灰等のダイオキシン類の濃度（ダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項及び第二項）

☆測定回数は年1回以上

測定種別	項目	測定結果		自主基準値	法令基準値
溶融飛灰	測定年月日	6月11日			
	結果報告年月日	6月24日			
	ｎｇ－TEQ/g	1.7		3	3

測定項目	項目	測定結果		自主基準値	法令基準値
排水	採取年月日	5月14日			
	結果報告年月日	6月24日			
	ｐｇ－TEQ/l	0.0000036		10	10

測定項目	項目	測定結果		自主基準値	法令基準値
溶融スラグ	測定年月日	5月14日			
	結果報告年月日	6月24日			
	ｎｇ－TEQ/g	0.000042		1	3

７．煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度（廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目）

☆測定回数は2か月に1回以上。

測定位置		項目		測定結果								自主基準値	法令基準値	
煙突	１号炉	測定年月日		4月1日	5月13日	6月2日	8月3日							
		結果報告年月日		4月30日	6月10日	6月30日	8月27日							
		ばいじん	g/m^3N	0.00082	0.00067未満	0.00062未満	0.00066					0.01	0.04	
		塩化水素	ppm	1.8	1.2	2.3	1.3					10	120	
		窒素酸化物	ppm	14	15	16	15					30	180	
		硫黄酸化物	m^3N/h	0.036	0.015未満	0.028	0.015未満					0.32	13.7	K値規制
	２号炉	測定年月日		4月1日	5月13日	6月3日	8月4日							
		結果報告年月日		4月30日	6月10日	6月30日	8月27日							
		ばいじん	g/m^3N	0.00072	0.00064未満	0.00067未満	0.00060未満					0.01	0.04	
		塩化水素	ppm	1.1	1.7	0.79	0.57					10	120	
		窒素酸化物	ppm	18	23	18	12					30	180	
		硫黄酸化物	m^3N/h	0.041	0.016未満	0.016	0.033					0.32	13.7	K値規制

単位について

◇ ng（ナノグラム）…１０億分の１グラム

◇ pg（ピコグラム）…１兆分の１グラム

◇ TEQ …毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2.3.7.8－四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値

◇m^3N（立米ノルマル）…摂氏０度、１気圧の状態に換算した気体の体積