

# 平成30年度 環境管理実施計画兼報告書 【課名：第一工場業務課】

推進責任者(課長)	作成者(推進員)
大貫	三保田
平成31年4月2日	平成31年4月2日

## 【コメント欄】

1月から3月分の進捗について報告します。

<b>環境目的</b>		第一工場ごみ処理施設及び堆肥化施設における環境関連法令等の遵守（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音・振動規制法、悪臭防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、放射性物質汚染対処特措法（略称）、肥料取締法、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値）															
<b>環境目標</b>		①第一工場ごみ処理施設：排気ガスの発生・流出抑制、排水の適正な河川放流、騒音・振動の発生抑制、悪臭の発生抑制、焼却残渣物の発生・排出抑制 ②堆肥化施設：放射性物質を含む廃棄物管理															
<b>目標達成の手段</b> (具体的にどんなことを進めるか)		<b>成果の記録等</b>	<b>担当者</b>	<b>区分</b>	<b>スケジュール(平成30年度)</b>									<b>備考</b>			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
環境目標① ・適用法令に基づく定期測定及び報告 ・要領に基づく運転管理	測定結果報告書(計量証明書) 維持管理記録書	運転業務担当	計画	----->													
				実績	----->												
環境目標② ・適用法令に基づく測定及び報告	測定結果報告書(計量証明書)	リサイクル担当	計画	----->													
				実績	----->												
			計画														
			実績														
			計画														
			実績														
<b>&lt;進捗チェック&gt;</b> 推進員が四半期末に記入⇒ 推進責任者(課長)に提出	推進員：進捗状況確認日(日付) ⇒		平成30年7月5日	平成30年10月9日	平成31年1月15日	平成31年4月2日	年間評価										
	進捗状況マーク記入欄 ⇒		◎	◎	◎	◎	◎										
	目標に対する結果(パフォーマンス) 進捗状況・実施事項等	第一工場ごみ処理施設： 適用法令に基づく定期測定及び報告を適正に行った。 要領に基づき適切な運転管理を行った。 第一工場堆肥化施設： 適用法令の基づく測定及び報告を適切に行った。	第一工場ごみ処理施設： 適用法令に基づく定期測定及び報告を適正に行った。 要領に基づき適切な運転管理を行った。 第一工場堆肥化施設： 適用法令の基づく測定及び報告を適切に行った。	第一工場ごみ処理施設： 適用法令に基づく定期測定及び報告を適正に行った。 要領に基づき適切な運転管理を行った。 第一工場堆肥化施設： 適用法令の基づく測定及び報告を適切に行った。	第一工場ごみ処理施設： 適用法令に基づく定期測定及び報告を適正に行った。 要領に基づき適切な運転管理を行った。 第一工場堆肥化施設： 適用法令の基づく測定及び報告を適切に行った。												
	推進責任者(課長)：決裁日⇒		平成30年7月5日	平成30年10月9日	平成31年1月15日	平成31年4月2日											

各担当者は、1か月に1回、表の実績欄に予定通り行われた場合は矢印または実績値を入れ、更に進捗状況・実施事項等の欄に下記意味のマークを記入の上コメントを記載する。  
 進捗状況欄記入マーク ◎(100%):うまくいっている ○(100%未満~95%):概ねうまくいっている △(95%未満~90%):ほほううまくいっている ×(90%未満):うまくいっていない  
 なお、数値目標の設定が困難な場合は、定性的な表現を用いることができる。  
 \*その他実績状況について、進捗状況・実施事項等の欄に記入

# 平成30年度 環境管理実施計画兼報告書 【課名：第一工場業務課】

推進責任者(課長)	作成者(推進員)
大貫	三保田
平成31年4月2日	平成31年4月2日

【コメント欄】

1月から3月分の進捗について報告します。

環境目的		熱エネルギーの有効利用による地球温暖化防止															
環境目標		平成30年度逆送電力量：51,049MWh															
目標達成の手段 (具体的にどんなことを進めるか)	成果の記録等	担当者	区分	スケジュール(平成30年度)												備考	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
設備トラブルの未然防止に努める。	各種点検結果報告書 定期補修等報告書	運転業務担当	計画														
			実績														
所内使用電力量の削減に努める。	月別発電電力量実績報告書	運転業務担当	計画														
			実績														
月別数値把握			計画	3,772	3,867	3,573	3,596	3,629	3,392	5,283	4,494	3,093	4,609	4,968	6,773		
			実績	4,124	4,276	4,139	4,850	4,859	4,785	6,225	6,196	3,432	4,720	5,341	7,367		
累積数値把握			計画	3,772	7,639	11,212	14,808	18,437	21,829	27,112	31,606	34,699	39,308	44,276	51,049		
			実績	4,124	8,400	12,539	17,389	22,248	27,033	33,258	39,454	42,886	47,606	52,947	60,314		
<進捗チェック> 推進員が四半期末に記入→ 推進責任者(課長)に提出	推進員：進捗状況確認日(日付) →		平成30年7月5日	平成30年10月9日	平成31年1月15日	平成31年4月2日	年間評価										
	進捗状況マーク記入欄 →		◎	◎	◎	◎	◎										
	目標に対する結果 (パフォーマンス) 進捗状況・実施事項等	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹設備大規模改修工事、定期補修等工事 &lt;2号炉&gt; 立下げH30/2/17, 立上げH30/10/9 &lt;1号炉&gt; 立上げH30/3/24, 立上げH31/2/13</li> <li>1,2号炉停止 &lt;1号タービン発電機&gt; 解列H30/3/24, 同期H30/4/10 解列H30/4/23, 同期H30/10/12 ※下記, 2号発電機振動増加の点検調査のため4/10に一時立上げ</li> <li>2号発電機振動増加の点検調査 &lt;2号タービン発電機&gt; 解列H30/4/10, 同期H30/4/23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹設備大規模改修工事、定期補修等工事 &lt;2号炉&gt; 立下げH30/2/17, 立上げH30/10/9 &lt;1号炉&gt; 立下げH30/3/24, 立上げH31/2/13</li> <li>1,2号炉停止 &lt;1号タービン発電機&gt; 解列H30/4/23, 同期H30/10/12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹設備大規模改修工事、定期補修等工事 &lt;1号炉&gt; 立下げH30/3/24, 立上げH31/2/13 &lt;2号炉&gt; 立下げH30/2/17, 立上げH30/10/16</li> <li>定期補修等工事 &lt;3号炉&gt; 立下げH30/11/12, 立上げH31/1/8 &lt;4号炉&gt; 立下げH30/12/4, 立上げH30/12/17</li> <li>1,2号炉停止 &lt;1号タービン発電機&gt; 解列H30/4/23, 同期H30/10/19</li> <li>定期補修等工事 &lt;2号タービン発電機&gt; 解列H30/11/12, 同期H31/2/12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基幹設備大規模改修工事、定期補修等工事 &lt;1号炉&gt; 立下げH30/3/24, 立上げH31/2/13 &lt;4号炉&gt; 立下げH31/1/8, 立上げR2/2/11</li> <li>定期補修等工事 &lt;3号炉&gt; 立下げH30/11/12, 立上げH31/1/8</li> <li>定期補修等工事 &lt;2号タービン発電機&gt; 解列H30/11/12, 同期H31/2/12</li> </ul>												
	推進責任者(課長)：決裁日→		平成30年7月5日	平成30年10月9日	平成31年1月15日	平成31年4月2日											

各担当者は、1か月に1回、表の実績欄に予定通り行われた場合は矢印または実績値を入れ、更に進捗状況・実施事項等の欄に下記意味のマークを記入の上コメントを記載する。  
 進捗状況欄記入マーク ◎ (100%) : うまくいっている ○ (100%未満~95%) : 概ねうまくいっている △ (95%未満~90%) : ほぼうまくいっている × (90%未満) : うまくいっていない  
 なお、数値目標の設定が困難な場合は、定性的な表現を用いることができる。  
 \*その他実績状況について、進捗状況・実施事項等の欄に記入