

東埼玉資源環境組合の設置する一般廃棄物処理施設
に係る維持管理の記録(令和8年4月分)

(第一最終処分場)

施設の名 称	東埼玉資源環境組合		施設の種類		一般廃棄物最終処分場					
処分した廃棄物の種類及び数量			溶融スラグ搬入 0 トン、搬出 0 トン							
放流水の 水質調査	採取した場所		採取した年月日		測定結果が 得られた年月日					
	放流枳		令和8年4月10日		令和8年4月22日					
	測定結果									
		PH	BOD	COD	SS	全窒素				
	基準値	5.8~8.6	60 mg/l	90 mg/l	60 mg/l	120 mg/l				
測定値	7.2	1.1 mg/l	3.9 mg/l	1未満 mg/l	2.7 mg/l					
周辺地下水 の水質調査		採取した場所	採取した年月日	測定結果が 得られた年月日	測定結果					
	管理値	処理施設側	令和8年4月10日	令和8年4月22日	電気伝導度 mS/m	塩化物イオン mg/l				
	測定値				—	—				
	管理値	処分場側	令和8年4月10日	令和8年4月22日	—	—				
	測定値				61.6	7				
周辺地下水の水質の 悪化が認められた場 合に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
遮水工・擁壁・ 調整池・浸出液 処理設備・外周 仕切設備・内周 仕切設備の点検 を行った年月日	令和8年4月									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
点検結果			異常なし			異常あり				
上欄遮水工等の機能 低下又は損傷のおそ れ若しくは機能の異 常が認められた場合 に講じた処置			処置を講じた年月日		講じた処置の内容					
			令和 年 月 日		—					
(記 事)										